



192712050141

有效期至2025年09月29日

副本

检测报告

报告编号:GYJC2503054S

项目名称: 兄弟机械(西安)有限公司雨水监测

委托单位: 兄弟机械(西安)有限公司

报告日期: 2025年03月07日

陕西国源检测技术有限公司
Shaanxi Guoyuan Testing Technology CO.,LTD



声 明 事 项

- 1、报告无本公司“检验检测专用章/公章”，无骑缝章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、批准人签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、检验检测结果仅对来样及本次采集样品负责，委托方对所提供的样品及相关信息的真实性负责。
- 5、若受检单位对本报告检测数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准）向本公司提出书面申诉，逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目，本公司一概不受理。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
- 7、报告未经我公司书面批准，不得复制（全文复制除外）。

检测报告

报告编号：GYJC2503054S

第 1 页 共 2 页

受检单位	兄弟机械（西安）有限公司		
项目地址	西安高新区上林苑三路 40 号	检测性质	委托性检测
联系人	李小妮	联系电话	189 9116 0892
样品类别	雨水	样品描述	无色、透明、无异味、无浮油
样品来源	送样	分析人员	李琦、邢梦乐
收样日期	2025-03-03	分析日期	2025-03-03~2025-03-05
检测项目	pH 值、悬浮物、化学需氧量		
样品数量及频次	共 2 个水样，各检测 1 次。		
检测分析方法及来源			
检测项目	检测分析方法及来源	检测分析仪器名称、型号及编号 （检定/校准有效期）	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计/PHS-3E GYJC-YQ-026（2025-05-07）	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管/50mL GYJC-YQ-083-5（2025-06-14）	4mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	万分之一天平/PR224ZH/E GYJC-YQ-011（2025-05-07）	4mg/L

陕西国源检测技术有限公司

地址：西安经济技术开发区草滩科技创新示范园草滩九路 360 号普盛产业园 4 号楼 5 层

电话：029-89579518

邮编：710018

检测报告

报告编号: GYJC2503054S

第 2 页 共 2 页

检测结果				
样品原标识	样品编号	检测项目	检测结果	单位
DW004 (雨水南区排放口)	2503054S010101	pH 值	7.8 (24.5℃)	无量纲
		悬浮物	4ND	mg/L
		化学需氧量	7	mg/L
DW005 (雨水北区排放口)	2503054S010201	pH 值	7.5 (24.8℃)	无量纲
		悬浮物	4ND	mg/L
		化学需氧量	8	mg/L
检测质量保证与质量控制				
1、本次检测严格按照国家监测技术规范 and 标准进行； 2、检测人员均持证上岗，检测仪器设备均经过计量部门检定或校准，并在检定或校准有效期内； 3、分析过程，按相关技术规范要求实施质量控制，检测数据进行三级审核； 4、本次检测工作质控类型为质控样分析、平行样分析，考核结果符合质控要求。				
备注	1、检出限加ND表示监测结果低于该方法检出限； 2、本次样品信息由委托方提供，检测结果仅对该送检样品负责，该检测结果可能受采样（仪器）容器、包装容器、送样时间的影响产生一定偏差。			
以下空白				

编制人: 张同

审核人: 王瑞云



批准人: 张同

2025年03月07日

陕西国源检测技术有限公司

地址: 西安经济技术开发区草滩科技创新示范园草滩九路 360 号普盛产业园 4 号楼 5 层

电话: 029-89579518

邮编: 710018